

Új napirendi pont  
24. számú előterjesztés

Egyszerű többség

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. január 31-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Pályázat benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Polgármesteri és Jegyzői Iroda

**Tárgyalta:** Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre tűzni

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:** -

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásának célja a Gördülő Fejlesztési Tervben (GFT) rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása.

Pályázók köre:

- ellátásért felelős önkormányzat vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma
- vagy az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató együttesen konzorciumban

Rendelkezésre álló keret: 1.494.768.000,- Ft

A rekonstrukció teljes költségének összetétele:

- legalább 30% önrész
- legfeljebb 70% (min. 10 millió Ft és max. 100 millió Ft) vissza nem térítendő támogatás, mely a rekonstrukció megkezdését megelőzően, 100%-ban előlegként, egy összegben folyósításra kerül.

Elszámolható költségek:

- megvalósítás során felmerült anyagköltségek és munkadíj

Nem elszámolható költségek:

- szakértői díj és az engedélyeztetés költségei
- pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások
- megvalósítás során: törmelék elszállítása, munkaterület őrzése, szállítási díj, stb.

Pályázat benyújtása:

- Víziközmű-rendszereként egy pályázat nyújtható be.
- Benyújtás határideje: 2019.02.28.

Pályázat műszaki dokumentumai:

- GFT-ben tervezett rekonstrukciós feladatok részletes műszaki leírása
- pénzügyi igénye (finanszírozási ütemterv)
- víziközmű-rendszerre vonatkozó jóváhagyó MEKH határozat.

Döntés:

- Előreláthatólag a pályázat benyújtását követő 70 napon belül.
- A miniszter a pályázati forrás 100%-ának odaítéléséről saját hatáskörben dönt.

A rekonstrukciónak a Támogatói Okirat aláírásától számított egy éven belül, de legkésőbb 2020. március 31-ig meg kell valósulnia.

Fenntartás:

A támogatás terhére létrehozott vagyon a rekonstrukciót követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el.

Tervezett fejlesztés, műszaki tartalom:

Ivóvíz vezeték építése, meglévő ivóvízvezeték kiváltása céljából az alábbi területeken:

- hrsz 2367 (Tulipán utca)
- hrsz 2446 (Orgona és Ibolya utcák közötti szakasz)
- hrsz 2471 (Ibolya utca)
- hrsz 2494 (Kéknefelejcs utca)

A tervezett vízvezeték mérete és anyaga D110 KPE. A Kéknefelejcs utca és a Tulipán utca kereszteződésében a meglévő vezeték azbesztcement anyagú és NA100 átmérőjű, az Ibolya utca és a Tulipán utca kereszteződésében a meglévő vezeték szintén azbesztcement anyagú és NA100 átmérőjű.

Az 1. csomópontban a tervezési határ a Kéknefelejcs utcai leágazás meglévő tolózáranak karimás kötése. A tolózár akna téglafala beomlott, azt helyre kell állítani. A 3. csomópont átépítésre kerül. A 4. csomópontban a tervezési határ az Ibolya utcai leágazás meglévő tolózáranak karimás kötése. A 0+383,0 szelvényben új ürítési pont kerül létesítésre. A 0+41,7 szelvényben található meglévő földfeletti tűzcsapot esztétikailag fel kell újítani és át kell kötni a tervezett rendszerre, a 0+158,9 szelvényben új földfeletti tűzcsap létesül (2. csomópont), a 331,3 szelvényben a meglévő földfeletti tűzcsapot át kell helyezni, a 0+518,1 szelvényben található meglévő földfeletti tűzcsapot esztétikailag fel kell újítani és át kell kötni a tervezett rendszerre.

A tervezett vezeték fő adatai:

A vezeték jele	Átmérő (mm)	Vezeték anyaga	Gerincvezeték hossz (m)	Bekötés (db)	Bekötés hossz (m)
V-1	110	KPE	570,5	42	326,0

A tervezett nyomvonal szilárd burkolat bontását tartalmazza. Tekintettel a vezeték helyszínrajzi elhelyezkedésére és az út 3,0 méteres szélességére, a burkolat érintettsége esetén a sávos helyreállítást követően teljes pályás szélességű kopóréteg kialakítása szükséges.

A beruházás tervezett költsége tervezői költségbecslés alapján bruttó 70.816.903 Ft. Mivel a fejlesztés kapcsán a fordított adózási rend alkalmazandó, ezért a pályázatban a kivitelezés nettó 55.761.341 Ft kerül feltüntetésre.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását!

**Határozati javaslat  
pályázat benyújtásáról a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából  
nyújtható támogatásra**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását önállóan és nem konzorciumi formában az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás elnyerésére, melynek célja ivóvíz vezeték építése, meglévő ivóvízvezeték kiváltása az alábbi területeken:
  - hrsz 2367 (Tulipán utca)
  - hrsz 2446 (Orgona és Ibolya utcák közötti szakasz)
  - hrsz 2471 (Ibolya utca)
  - hrsz 2494 (Kéknefelejcs utca)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és benyújtására, továbbá pozitív támogatói döntés esetén a támogatói okirat aláírására, és a megvalósításhoz szükséges kötelezettségvállalásokra.

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges 30%-os önerőt (kb. nettó 16.728.402 Ft) a DRV Zrt.-től befolyt, elkülönítetten kezelt használati díjból biztosítja.

**Határidő:** 2019.02.28. – pályázat benyújtása

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd  
polgármester