

1. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 17-i ülésére

Tárgy: A Dombóvárhő Kft. 2021. évi fejlesztési terve

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Hevesi Róbert ügyvezető, DOMBÓVÁRHŐ Kft.

Készítő részéről ellenőrizte:

Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Gyórfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár város távhőszolgáltatás ellátása 25 éves időtartamban koncessziós szerződés keretében elnevezéssel az önkormányzat 2017-ben folytatott le közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a Veolia Energia Magyarország Zrt. lett, amely a szerződésben foglaltak szerint a koncessziós jogot átadta az általa alapított koncessziós társaságnak.

2018. március 1-től Dombóváron a távhőszolgáltatást a Dombóvárhő Kft. végzi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal működési engedélye alapján. A koncessziós szerződés IV. 22. pontja szerint a koncessziós társaság a koncessziós beszerzési eljárásban vállalt fejlesztési koncepciót köteles megvalósítani, továbbá a fejlesztési célú beruházásokról köteles tervet készíteni és azt az Önkormányzat elé terjeszteni.

A cég a 2021. évi fejlesztési tervét megküldte, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A fejlesztési tervet áttekintve látható, hogy a rövidtávú (2018 – 2022) fejlesztési cél a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, az energiahatékonyság, üzembiztonság növelése. Az ehhez kapcsolódó fejlesztési feladat a hőszolgáltató rendszer, hőközpontok használati melegvíz tárolóinak cseréje, melynek során korszerű, állóhengeres, felületvédelemmel ellátott, új használati melegvízes tárolók kerülnek beépítésre a meglévők helyére. A tárolók méretét több hőközpontban a bejárati ajtók szélessége határozza meg (max. 90 cm). A falak kibontása nem lehetséges, ezért ezeken a helyeken a régi 1 db helyett 2-3 db kisebb méretű tárolót szükséges sorba kötve beszerezni (7-800 l). A külső bejárattal rendelkező hőközpontoknál 1500 literes állóhengeres használati melegvízes tárolókra cserélik a régit. Így összesen 29 db új tároló kerül beépítésre a meglévő lakossági hőközpontokban.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat a Dombóvárhő Kft. 2021. évi fejlesztési tervének elfogadásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári távhőellátó rendszer 2021. évi műszaki fejlesztési tervét elfogadja.

Pintér Szilárd
polgármester